

**PASPORT TLAKOVÉ NÁDOBY**  
*PASSPORT OF PRESSURE TANK*



**AQUAPRESS<sup>®</sup>**



## 1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE *general data*

### VÝROBCE

*producer*

AQUAPRESS s.r.l.

Loc. Cicogna,

520 28 Terranuova Bracciolini (AREZZO), Taliansko

### PROVOZOVATEL

*operator*

TYP TLAKOVÉ NÁDOBY: .....

*Type of pressure tank:*

VÝROBNÍ ČÍSLO, MĚSÍC/ROK VÝROBY: .....

*Serial no., month/year of production:*

## 2. TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY A PARAMETRY

*technical characteristics and parameters*

Najvyšší pracovní a vypočítaný přetlak - viz sloupec Pmax (bar)


*maximum system pressure and calculated pressure*

### Typová tabulka a rozměry

*type an dimension table*

Model	Objem (l) <i>volume</i>	Pmax (bar)	Výška (mm) <i>hight</i>	Průměr ø <i>diameter (mm)</i>	Připojení <i>connection</i>
AFC2 BREAK	2	8	265	110	3/4"
AFC2	2	8	185	155	3/4"
AFC5	5	8	300	155	3/4" - 1"
AFC8	8	8	325	195	3/4" - 1"
AFC15	15	8	360	260	3/4" - 1"
AFC20	20	8	420	260	3/4" - 1"
AFC24	24	8	420	295	3/4" - 1"
AFC24RIB	24	8	325	365	3/4" - 1"
AFC33	33	6	415	365	3/4" - 1"
AFCV50	50	10	790	370	1"
AFCV60	60	10	745	415	1"
AFCV80	80	10	785	460	1"
AFCV100	100	10	895	460	1"
AFCV150	150	10	970	500	1"
AFCV200	200	10	1020	600	1"
AFCV300	300	10	1225	650	1"1/2
AFCV500	500	10	1450	750	1"1/2
AFC24 nerez	24	8	420	295 (ø)	1"
AFC24SB nerez	24	8	415	295 (L)	1"

Model	Objem (l) <i>volume</i>	Pmax (bar)	Výška (mm) <i>height</i>	Šířka L <i>width (mm)</i>	Připojení <i>connection</i>
AFC20SBA	20	8	285	420	3/4" - 1"
AFC24SBA	24	8	285	470	3/4" - 1"
AFC24SB	24	8	310	420	3/4" - 1"
AFC33SB	33	6	385	415	3/4" - 1"
AFC50SB	50	10	390	635	1"
AFC60SB	60	10	445	580	1"
AFC80SB	80	10	475	650	1"
AFC100SB	100	10	475	760	1"
AFC150SB	150	10	520	810	1"
AFC200SB	200	10	615	910	1"



Zkušební přetlak vzduchu: 1,43 MPa  
*test pressure of air 1,43 Mpa*

Plnicí přetlak vzduchu z výroby: 0,15 MPa (1,5 bar)  
*pre-charge pressure: 0,15 MPa (1,5 bar)*

Zkušební médium: voda  
*test medium: water*

Pracovní látka: voda- vzduch  
*Operating medium: water – air*

Nejvyšší přípustná teplota: 99°C  
*maximum admitted temperature: 99°C*

Délka trvání zkoušky: 10 min.  
*testing time: 10 min.*

Přídavek proti korozi: 0,2 mm  
*corrosion allowance: 0,2 mm*

### 3. OSVĚDČENÍ O VÝROBNÍ A PRVNÍ TLAKOVÉ ZKOUŠCE *Certificate of pressure tank construction and first pressure test*

**VÝROBCE: AQUAPRESS**  
*producer*

**MÍSTO VÝROBY: ITÁLIE**  
*place of production*

## a) VÝROBNÍ ZKOUŠKA

*construction test*

Provedení tlakové nádoby odpovídá výkresu

*Execution of pressure tank comply to drawings .....*

Revizní certifikáty použitých materiálů jsou dostupné a archivované u výrobce

*All material atests of used materials are stored and available at producer site*

## a) TLAKOVÁ ZKOUŠKA

*pressure test*

Zkušební přetlak vzduchu: 1,43 MPa

*test pressure of air 1,43 Mpa*

Zkušební médium: voda

*test medium: water*

Délka trvání zkoušky: 10 min.

*testing time: 10 min.*

**Poznámka:** Příslušenství nebylo testováno. Nádoba musí být před uvedením do provozu podrobená na místě použití předávací zkouškou.

**Note:** *Accessories has not been tested. The pressure tank has to be tested before the taking into operation at the site of use.*

Za správnost údajů odpovídá výrobce.

*The producer is responsible for correctness of the data.*

.....  
razítko a podpis výrobce  
*stamp and signiture of producer*